



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

Ankara Müdürlüğü

Construction Materials Laboratory Ankara Directorate

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB)

Construction Products Regulation(305/2011/EU)

TALEP NO:

Request No.

2026-46529-2

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783

NOTIFIED BODY : 1783

EN 12004:2007+A1:2012

ÜRÜN PERFORMANS RAPORU

PRODUCT PERFORMANCE REPORT IN ACCORDANCE WITH

EN 12004:2007+A1:2012

Talep Eden : NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Applicant

Markası/Modeli : 'Alfalex' Markalı
Trade mark/Model

Ürün Tanımı : C2TE, Kayma özelliği azaltılmış, uzatılmış açık bekletme süresili,
Product description **geliştirilmiş çimentolu yapıştırıcı,**
C2TE, Improved cementitious adhesive with extended open time with reduced slip

Ürün Performans Özellikleri / Product Performance Specifications

Yüksek Başlangıç çekme yapışma kuvveti.....: 1,8 N/mm²
High initial tensile adhesion strength

Suya daldırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti.....: 1,0 N/mm²
High tensile adhesion strength after water immersion

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti.....: 2,1 N/mm²
High tensile adhesion strength after heat ageing

Donma-çözünme çevrimlerinden sonra yüksek çekme yapışma kuvveti: 1,7 N/mm²
High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycle

Rapor Değerlendirme Tarihi : 13.02.2026
Report Assessment Date

Rapor Tarihi/Numarası : 03.02.2026/550318
Report Date/No.

Onaylayan
Approved

Musa ÇAKIR

Yapı Malz. Lab. Ankara Müdürü
Construction Materials Laboratory Manager

Bu rapor 2 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz. This report is composed of 2 pages and cannot be copied partially.

Adres(Address): Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: +90 312 416 65 28 Faks: +90 312 416 66 18 e-posta: mcakir@tse.org.trweb: www.tse.org.tr

1. GİRİŞ

INTRODUCTION

Bu performans raporu Karo Yapıştırıcı ürününe EN 12004:2007+A1:2012 standardına göre hazırlanmıştır.
This performance report for adhesives for tiles has been prepared in accordance with EN 12004:2007+A1:2012

2. ÜRÜN TANIMI

PRODUCT DESCRIPTION

C2TE, Kayma özelliği azaltılmış, uzatılmış açık bekletme süresili, geliştirilmiş çimentolu yapıştırıcı,
C2TE, Improved cementitious adhesive with extended open time with reduced slip

3. DENEY RAPORLARI

TEST REPORTS

Laboratuvar Adı <i>Laboratory Name</i>	Talep Eden <i>Requesting</i>	Rapor Tarih/No <i>Report Date and No Number</i>	Standart
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü <i>Construction Materials Laboratory Ankara Directorate</i>	NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.	03.02.2026/550318	EN 12004:2007+A1:2012 <i>Adhesives for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designation</i>

4. KISITLAMALAR

RESTRICTIONS

4.1 Ürün Performans Raporunun geçerlilik dönemi ile ilgili kısıtlamalar.

Restrictions regarding the validity period of the product performance report.

Ürün Performans raporu ürün özellikleri değişmemek şartıyla geçerlidir.

The Product Performance report is valid provided that the product features are not changed.

4.2 Uyarılar

Warnings

Sonuçlar tanımlanan numuneler için geçerlidir.

Bu rapor ürün belgesi veya tip onay belgesi değildir.

Results are valid for the samples identified.

This report is not a product certificate document or a type approval certificate.

Hazırlayan
Prepared by



Murat ÇALIŞKAN
Deney Sorumlusu
Persin in charge of test

Onaylayan
Approved by



Musta ÇAKIR
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
Ankara Müdürü
Laboratory Manager